計 量 証 明 書

第 A220601030-001 1/1 号
2022 年 6 月 6 日

株式会社アンコム 様

計量証明事業愛知県知事登録 第284号
株式会社エステム
〒457-0821
名古屋市南区弥次ヱ町二丁目19番地の1
調査分析センター
名古屋市南区弥次ヱ町三丁目22番地の1
TEL 052-612-9801 FAX 052-612-7504
環境計量士 西中村 敏夫

出張採取した下記の試料に対する計量の結果をつぎのとおり証明します。

試料の種類	放流水	採取場所（試料名称）	株式会社アンコム 洗車場・事務所
採取日時	2022 年 5 月 31 日 9 時 35 分	採取者名	所 哲也
	- 年 - 月 - 日 - 時 - 分		
	- 年 - 月 - 日 - 時 - 分	採取日天候	曇

計量の対象	計量の結果	単位	計量の方法	特記事項
水素イオン濃度	6.9(21.2℃)	-	JIS K 0102-12.1	
生物化学的酸素要求量	15	mg/L	JIS K 0102-21,32.3	
化学的酸素要求量	14	mg/L	JIS K 0102-17	
浮遊物質量	8	mg/L	昭和46年環告第59号付表9	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	2	mg/L	昭和49年環告第64号付表4	
窒素含有量	17	mg/L	JIS K 0102-45.6	
燐含有量	1.9	mg/L	JIS K 0102-46.3.4	
	-以下余白-			
				該当事項なし

注 記 該当事項なし

計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせた場合にあっては、当該工程の内容、当該工程を実施した事業者の氏名及び事業所の所在地
該当事項なし

証明書に関わらない事項
該当事項なし